



Městský úřad Bučovice
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel: 517 324 451
Fax: 517 324 431
e-mail: bartakova@bučovice.cz

Obecní úřad NESOVICE, okres Vyškov	Číslo dopor:
Dne: 19.7.2013	Zpracovatel:
Č.j.: 694/2013	Ukládací znak:
Průběh:	ICO: 00291676
	ID DS: td3be8p

Vyřizuje: Ing. Olga Bartáková
Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše zn/ČJ: MUB/OŽP-13265/2013 baro
Spisová značka: OŽP-2609/2013-baro
Datum: 16.07.2013

Dle rozdělovníku

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 47 správního řádu

o z n a m u j e,

že stavebník **Obec Nesovice, IČ 00292141, se sídlem Nesovice 305, 683 33 Nesovice, zastoupený společností HANDL s.r.o., IČ 27708047, se sídlem Uhřice 10, 683 33 Nesovice** požádal podáním ze dne 8.7.2013 o povolení změny stavby před dokončením podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona stavby „**Kanalizace a ČOV Nesovice**“, v kraji Jihomoravském, okrese Vyškov, na pozemcích KN p.č. 381, 1469/8, 1469/33, 1469/34, 1469/35, 1569/121569/58, 1620/3, 1620/69, 1620/70, 1621/5, 1621/9, 1625, 1627/3, 1628, 1671, 1734/1, 1735/2, 1735/4, 1735/5, 1735/12, 1737, 1741, 1742/2, 1745/1, 2034/2, 1757, 1758/1, 1759/1, 1760, 1765/3, 1765/11, 1770/1, 1770/2, 1770/3, 1770/4, 1770/5, 1804, 1992/1, 2013, 2031, 2033/1, 2034/1, 2034/2, 2035/1, 2035/19, 2035/21, 2035/22, 2035/23, 2035/24, 2035/42, 2035/44, 2035/45, 2035/50, 2035/51, 2035/52, 2035/53, 2036/1, 2036/2, 81, 82/1, 82/2, 158, 162, 180, 337, 338, 343/1, 406, 108/1, 1499/3, 1499/4, 1621/7, 1621/17, 1634, 1636/2, 1678/4, 1732/1732/2, 1735/1, 1754/8, 1755/4, 1755/5, 1755/7, 1759/2, 1765/1, 1765/5, 1765/10, 1772/1, 1778/1, 2033/1, 2035/39, 2035/41 vše v katastrálním území Nesovice, a na pozemcích p.č. KN 84, 50/1, 965/2, 966/3, 996/1, 999/1, 1000, 1569/3, 1569/4, 1573, 1575/1, 1577, 1579/1, 1579/2, 1574, 1575/1, 1836, 1838, 1862/1, 1906/3, 1937, 1001, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1985, 56, 96, 120/1, 120/2, 962/1, 1569/1, 1580/2, 1862/1, 1906/3, 1906/3, 1721, 1722, 1967/4, 1967/5, 2037/ vše v katastrálním území Letošov, č.h.p. 4-15-03-044, HGR 323 Středomoravské Karpaty.

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím MÚ Bučovice , OŽP pod č.j.ŽP/VOD/1038,1039.2/09/OB ze dne 20.11.2009, které nabylo právní moci dne 9.1.2010.

Popis změny stavby před jejím dokončením:

Změna stavby před jejím dokončením spočívá v posunutí trasy kanalizace z osy komunikace do osy jízdniho pruhu na komunikaci ev.č. II/429 a ev.č. III/4293

Popis změn:

- **Stoka D,D-2, D-3, G, G-1, V1**
Posun trasy vedení z osy komunikace do osy jednoho jízdniho pruhu. Technické řešení zůstává nezměněno, mírný posun v osách X,Y .
- **Stoka D-2**
Změna místa průchodu kanalizace pod silnicí I/50 a železničním koridorem. Technické řešení nezměněno, posun v osách X,Y, délce a spádu.
- **Stoka D-2-2**
Lokální změny vyvolány přehodnocením potřeb obce a technické způsobilosti provádění.

Důvody navrhovaných změn: umístění trasy kanalizace v ose komunikace není technicky optimální. Často pojížděné poklopy se propadají a mohou poškodit projíždějící vozidla, taktéž vyžadují permanentní údržbu (vyžadují finanční náklady).

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu změny stavby před dokončením, který vypracoval Ing.Josef Slavík, IČ 75808811, se sídlem Sýpka 27, 613 00 Brno, č. zakázky 22-12, z data 03/2013, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnické, ČKAIT – 1005347.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

K vodoprávnímu řízení bylo předloženo:

- plná moc k zastoupení
- vyjádření Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, č.j.LCR952/001773/2013 ze dne 26.6.2013
- vyjádření SÚS Jmk, zn.4412/2013/Vy/DoIv ze dne 3.4.2013
- vyjádření – ŘSD ČR , zn.3044/13-22200 ze dne 8.4.2013
- vyjádření ŘSD ČR, zn.5796/11-22200 ze dne 15.7.2011
- závazné stanovisko- KHS Jmk, č.j.KHSJM 14991/2013/VY/HOK ze dne 10.4.2013
- souhrnné stanovisko - ČD-Telematika a.s., zn.7468/2013 ze dne 8.4.2013
- závazné stanovisko – HZS Jmk, Ev.č.HSBM-8-75-5/6-POKŘ-2013 ze dne 22.4.2013
- vyjádření – Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 561143/13 ze dne 15.4.2013
- vyjádření – Vodovody akanalizace Vyškov, a.s., zn.2013-00997/0369/TÚ/So ze dne 22.4.2013
- stanovisko – Policie ČR KŘP Jmk, Územní odbor Blansko – Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, č.j.KRPB-76407-2/ČJ-2013-061806 ze dne 24.4.2013
- stanovisko – Jihomoravská plynárenská, a.s., zn.5000780036 ze dne 2.5.2013
- stanovisko – SŽDC s.o., zn.3301/2013-SSV ze dne 6.5.2013

- stanovisko správce povodí a toku – Povodí Moravy, s.p., zn.PMO16446/2013-203/Ko ze dne 10.5.2013
- sdělení – SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Brno, zn.7543/2013-OŘ Brno-ÚT ze dne 26.4.2013
- stanovisko – ČD , a.s., Regionální správa majetku Brno, č.j.1288/RSM/2013 ze dne 20.5.2013
- stanovisko – MÚ Bučovice, OŽP a SÚ – úsek silničního hospodářství , č.j.OŽP-10408/2013 kna ze dne 4.6.2013
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – MÚ Bučovice, OŽP a SÚ-úsek silničního hospodářství, č.j.OŽP-12981/2013 kna ze dne 11.7.2013

Při vymezení okruhu účastníků řízení v případě vydání změny stavby před jejím dokončením vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst.2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního prostředí a stavebního úřadu-vodoprávního úřadu MÚ Bučovice, učiněným nejpozději do :

15-ti dnů po doručení oznámení.

K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinni sdělit svá stanoviska dotčené orgány.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Podle ustanovení § 114 odst.1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly, mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území se podle § 114 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží.

